



La VEE de pulsos no utiliza solenoide (se queda cerrada por defecto)  
 La VEE de pasos si utiliza solenoide (se puede quedar abierta)